



PLIN KONJŠČINA d.o.o.

**PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA
IZVOĐENJE PLINSKIH INSTALACIJA NA DISTRIBUCIJSKOM
PODRUČJU OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA**

PLIN KONJŠČINA d.o.o.

PK – P 101.102/2016

Konjščina, prosinac 2016.

PREDGOVOR

Temeljem članka 48. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14) Uprava društva Plin Konjščina d.o.o., dana 30.12.2016. godine donosi:

Pravilnik PK- P 101.102/2016

kojim se propisuju uvjeti za izdavanje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava društva Plin Konjščina d.o.o.

Pravilnik je izrađen kao opći akt kojim se na temelju utvrđenih uvjeta vrši provjera zahtjeva i opravdanosti zahtjeva, kao i provjera kompletnosti tražene dokumentacije kojom se dokazuje sposobnost podnositelja zahtjeva za izvođenje plinskih instalacija.

Ujedno ovim Pravilnikom se utvrđuju i uvjeti tj. kriteriji za oduzimanje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama u cilju osiguranja potrebne kvalitete izvođenja plinskih instalacija.

Pravilnik je pripremljen na temelju odredbi koje proizlaze iz odredbi: Zakona o tržištu plina, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Zakona o gradnji (NN153/13), Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu.

Objavljivanje Pravilnika, njegova primjena, tumačenja, kao i izmjene Pravilnika u nadležnosti su Operatora distribucijskog sustava Plin Konjščine d.o.o.

SADRŽAJ

I.	Opće odredbe	str. 4.
II.	Izrazi i definicije	str. 4.
III	Stupanj složenosti poslova izvođenja plinskih instalacija	str. 5.
IV	Uvjeti stručne i finansijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača	str. 5.
V	Podnošenje zahtjeva za dokazivanje stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača (u dalnjem tekstu Zahtjev)	str. 6.
VI	Provođenje postupka izdavanja ovlaštenja	str. 7.
VII	Rok valjanosti ovlaštenja	str. 8.
VIII	Produljenje roka valjanosti ovlaštenja	str. 8.
IX	Promjene vezane uz uvjete stručne i finansijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti	str. 8.
X.	Izvođenje radova	str. 8.
XI	Nadzor nad izvođenjem radova	str. 9.
XII	Oduzimanje ovlaštenja	str. 9.
XIII	Pravo žalbe	str. 10.
XIV	Popis ovlaštenih izvođača priključaka	str. 10.
XV	Završne odredbe	str. 10.
	Prilog I	str. 11.

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA IZVOĐENJE PLINSKIH PRIKLJUČAKA NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

I Opće odredbe

Članak 1.

Odredbama ovog Pravilnika utvrđuju se minimalni uvjeti tehničke, stručne i finansijske kvalificiranosti koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za dobivanje ovlaštenja (u dalnjem tekstu: Ovlaštenje) za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava Plin Konjščina d.o.o. (u dalnjem tekstu: ODS), te kriteriji za oduzimanje ovlaštenja, sa ciljem osiguranja sigurnosti i potrebnog nivoa kvalitete izvođenja (izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih) plinskih instalacija.

Članak 2.

Postupak utvrđivanja uvjeta stručne i finansijske kvalificiranosti i tehničke opremljenosti pravnih ili fizičkih osoba za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS obavlja se:

- prilikom podnošenja zahtjeva za davanje ili produljenje Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija,
- po potrebi radi provjere ispunjavanja uvjeta kroz nadzor izvođenja radova na plinskim instalacijama.

Članak 3.

(1) Postupak provjere ispunjavanja kriterija za izdavanje i oduzimanje Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS provodi Povjerenstvo za davanje Ovlaštenja (u dalnjem tekstu Povjerenstvo) koje imenuje Uprava društva Plin Konjščina d.o.o.

(2) Povjerenstvo se sastoji od Predsjednika povjerenstva i 2 člana.

II Izrazi i definicije

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sustav prirodnog plina, područje gradnje, te područje zaštite od požara i eksplozija kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovom Pravilniku koriste se i izrazi koji imaju sljedeće značenje:

Distribucijski sustav – je sustav plinovoda i ostalih pripadajućih objekata i opreme koji su u vlasništvu i/ili kojima upravlja ODS, a koji se koristi za distribuciju plina, nadzor i upravljanje, mjerjenje i prijenos podataka.

Operator distribucijskog sustava (ODS) – je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na određenom području, te izdaje ovlasti za izvođenje priključaka na distribucijski sustav kao i plinskih instalacija pravnim ili fizičkim osobama koja ispunjava uvjete tehničke, stručne i finansijske kvalificiranosti.

Priklučak – cjevovodni dio distribucijskog sustava kojim se povezuje plinska instalacija građevine s distribucijskim sustavom (plinske mreže), uključivo opremu koja je na njemu ugrađena i obračunsko mjerno mjesto.

Plinska instalacija – je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom i odvoda dimnih plinova.

Podnositelj zahtjeva za dobivanje Ovlaštenja – je pravna ili fizička koja je registrirana za djelatnost građenja, građevinarstva ili gradnje cjevovoda za tekućine i plinove,

Stručna osposobljenost radnika – podrazumijeva školsku spremu odnosno stupanj obrazovanja, sukladno traženom popisu radnika iz članka 5. stavak 3. ovog Pravilnika te radno iskustvo u struci.

Finansijska osposobljenost izvođača – je sposobnost u kojoj su ispunjeni uvjeti solventnosti poslovanja, podmirene sve zakonske obveze prema državi i djelatnicima, te dati dokazi za pokriće odgovornosti za djelatnosti.

Tehnička opremljenost – je opremljenost izvođača radova odgovarajućim sredstvima rada potrebnim za izvođenje plinske instalacije kao što su prijevozna sredstva, strojevi, alati, oprema i sredstva zaštite na radu.

Izvođenje plinske instalacije – obuhvaća nabavku potrebnog materijala i opreme, te strojarske, elektro, građevinske i ostale radeve koje u svrhu izvedbe plinske instalacije izvodi ovlašteni izvođač plinske instalacije

Ovlašteni izvođač plinske instalacije – je pravna ili fizička osoba koja je od ODS ishodila ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na njegovom distribucijskom području

Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija – je popis izvođača plinskih instalacija koji su sukladno ovom Pravilniku dobili Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS, a koji je objavljen na internetskoj stranici ODS.

III Stupanj složenosti poslova izvođenja plinskih instalacija

Članak 25.

Ovaj Pravilnik podrazumijeva 2 stupnja složenosti poslova izvođenja plinskih instalacija u odnosu na ukupnu instaliranu toplinsku snagu trošila koja su u njezinom sastavu:

1. Stupanj složenosti I obuhvaća plinsku instalaciju do 350 kW instalirane toplinske snage trošila
2. Stupanj složenosti II obuhvaća plinsku instalaciju više od 350 kW instalirane toplinske snage trošila

IV Uvjeti stručne i finansijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača

Članak 5.

(1)Pravna ili fizička osoba udovoljava uvjetima stručne i finansijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača radova na izvođenju plinskih instalacija u slučaju kada:

1. je registrirana za izvođenja plinskih instalacija
2. zapošljava najmanje:
 - 2.1. za izvođenje plinskih instalacija stupnja složenosti I
 - a) plinoinstalatera sa minimalno 3 (tri) godine radnog staža u struci - 1 izvršitelj
 - b) zavarivača s važećom dokumentacijom za zavarivanje čeličnih cijevi - 1 izvršitelj
 - 2.2. za izvođenje plinskih instalacija stupnja složenosti II:
 - a) voditelja gradilišta sa položenim stručnim ispitom i minimalno

- 3 (tri) godine sa minimalno 3 godine radnog staža u struci - 1 izvršitelj
 b) plinoinstalatera sa minimalno 3 (tri) godine radnog staža u struci - 2 izvršitelja
 c) zavarivača s važećom dokumentacijom za zavarivanje čeličnih cijevi - 1 izvršitelj
3. posjeduje dokaz o sposobljenosti svih radnika (zaposlenih radnika i radnika kojima raspolaže) za rad na siguran način sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu zaštiti od požara,
4. posjeduje ili raspolaže vozilima, opremom i alatom minimalno:
- vozilo za prijevoz ljudi, alata, opreme i materijala
 - opremu za plinsko zavarivanje – 1 komad
 - opremu navedenu u Prilogu I koja je sastavni dio ovog Pravilnika
5. je dostavila pisanu Izjavu da neće ustupiti radove podizvođaču bez odobrenja naručitelja odnosno ODS
6. je dostavila pisanu Izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezom prijave izvođenja plinskih instalacija ODS na njegovom distribucijskom području
7. dostavi pisanu Izjavu da pravna ili fizička osoba odnosno osoba ovlaštena za zastupanje nije bila pravomoćno osudena za bilo koje kazneno djelo u gospodarskom poslovanju (prijevara, primanje mita, davanje mita, zlouporaba položaja i ovlasti, utaje poreza i carine i sl.)
8. dostavi potvrdu Porezne uprave da izvođač nije dužnik ili je regulirao svoje obveze prema posebnom zakonu po osnovi javnih davanja koju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana,

V Podnošenje zahtjeva za dokazivanje stručne sposobljenosti i tehničke opremljenosti izvođača za dobivanje Ovlaštenja (u dalnjem tekstu: Zahtjev)

Članak 6.

Pravna ili fizička osoba podnosi Zahtjev na:

*PLIN KONJŠČINA d.o.o.
 Povjerenstvo za davanje ovlaštenja
 Jertovec 150.
 49282 Konjščina*

Članak 7.

(1) Zahtjev se podnosi dopisom, koji mora biti potpisani i ovjeren po odgovornoj osobi podnositelja Zahtjeva.

(2) U Zahtjevu je potrebno navesti popis izvedenih radova iz područja izvođenja plinskih priključaka i/ili plinskih instalacija (referentna lista) u prethodne 3 (tri) godine.

Članak 8.

Uz Zahtjev se prilaže sljedeći dokumenti ili njihove preslike:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta podnositelja Zahtjeva koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja Zahtjeva,
2. dokaz da zapošljava ili da će imati na raspolaganju radnike sukladno traženom u članku 5. točka 2. ovog Pravilnika (preslika Ugovora o radu i sl.) ili prihvatanje druge fizičke ili pravne osobe koja će te radnike staviti na raspolaganje podnositelju Zahtjeva,
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja određene struke (fotokopija diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili drugi akt koji se dokazuje da je zaposlenik na način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja određene struke),
4. dokaz o položenom stručnom ispitnu za voditelja gradilišta zaposlenog kod izvođača

5. uvjerenje o sposobnosti svih radnika (zaposlenih radnika i radnika kojima raspolaže) za rad na siguran način sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu zaštite od požara,
6. važeći dokaz o sposobnosti zavarivača za zavarivanje čeličnih cijevi prema normi HRN EN 278-1:2012
7. pisana Izjava kojom pravna ili fizička osoba dokazuje da posjeduje vozilo, opremu i alat (prema članku 5. točka 4. ovog Pravilnika) i s njima raspolaže, potpisana po odgovornoj osobi podnositelja Zahtjeva,
8. pisana Izjava kojom pravna ili fizička osoba potvrđuje da će radove izvoditi sukladno važećoj zakonskoj regulativi i važećim tehničkim pravilima ODS, iz članka 7. Stavak 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
9. pisana Izjava da pravna ili fizička osoba neće ustupati radove podizvođačima bez odobrenja naručitelja odnosno ODS.
10. pisana Izjava kojom pravna ili fizička osoba potvrđuje da je upoznata s obvezom prijave izvođenja plinskih instalacija ODS na njegovom distribucijskom području

VI Provođenje postupka davanja Ovlaštenja

Članak 9.

- (1)Postupak za davanje ovlaštenja za izvođenje priključaka na distribucijski sustav Plin Konjščine d.o.o. provodi Povjerenstvo iz članka 3. ovog Pravilnika.
- (2)Povjerenstvo radi na sjednicama, koje saziva predsjednik Povjerenstva
- (3)Povjerenstvo se sastaje u roku od najkasnije 7 dana od zaprimanja Zahtjeva i obvezno je donijeti odluku u roku od 30 (trideset) dana, te o svojoj odluci u pisanoj formi obavijestiti podnositelja Zahtjeva.

Članak 10.

- (1)Nepotpuna dokumentacija se neće uzeti u razmatranje jer ne ispunjava propisane uvjete, a podnositelju Zahtjeva biti će upućena pisani poziv da upotpuni zahtjev sukladno članku 8. ovog Pravilnika u roku od najkasnije 10 (deset) dana.
- (2)Podnositelj Zahtjeva ima pravo prigovora na odluku Povjerenstva u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja obavijesti.
- (3)U slučaju opravdanosti prigovora podnositelja Zahtjeva, Povjerenstvo provodi postupak za davanje ovlaštenja, u suprotnom, prigovor se odbija i ostaje na snazi odluka Povjerenstva o neispunjavanju traženih uvjeta po ovom Pravilniku.

Članak 11.

- (1)Ako podnositelj Zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 5. što je Povjerenstvo utvrdilo iz dokumentacije propisane člankom 8. ovog Pravilnika, podnositelj Zahtjeva će dobiti pisani obavijest o ispunjavanju traženih uvjeta po ovom Pravilniku.
- (2)Od podnositelja Zahtjeva Povjerenstvo može zatražiti na uvid originalnu dokumentaciju ili ovjerene preslike dokumenata propisanih u članku 8. ovog Pravilnika. Podnositelj Zahtjeva je iste dužan dostavi najkasnije u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Članak 12.

Po izvršenju obveza iz članka 11. ovog Pravilnika od strane podnositelja Zahtjeva, Povjerenstvo će u roku od najkasnije 10 (deset) dana predložiti Upravi društva izdavanje Ovlaštenja, a u suprotnom, predložiti će se odbijanje Zahtjeva.

Članak 13.

- (1) Temeljem prijedloga Povjerenstva iz članka 12. ovog Pravilnika, Uprava društva izdaje Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS.
(2) Prije preuzimanja Ovlaštenja, podnositelj zahtjeva je obvezan uplatiti ODS naknadu za izdavanje ovlaštenja sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

VII Rok valjanosti Ovlaštenja

Članak 14.

Ovlaštenje se izdaje na rok od 3 (tri) godine od dana njegovog izdavanja s mogućnosti prodljenja, odnosno na kraći rok, ako pojedini dokumenti kojima se dokazuje stručna i finansijska osposobljenost i tehnička opremljenost to nalaže.

VIII Produljenje roka valjanosti Ovlaštenja

Članak 15.

Pravna ili fizička osoba kojoj ističe rok valjanosti Ovlaštenja, a želi nastaviti obavljati poslove izvođenja priključaka dužna je 30 dana prije isteka roka valjanosti Ovlaštenja, dostaviti pisani Zahtjev Povjerenstvu iz članka 3. ovog Pravilnika, za produljenje roka valjanosti Ovlaštenja.

Članak 16.

Zahtjevu za produljenje Ovlaštenja potrebno je priložiti presliku svih dokumenata sukladno popisu u članku 8. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Povjerenstvo, temeljem zaprimljenog Zahtjeva provodi postupak za produljenje roka valjanosti Ovlaštenja sukladno člancima 9. do 13. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Temeljem obavljenog postupka, daljnje radnje provode se sukladno odredbama članka 14. ovog Pravilnika i izdaje se novo Ovlaštenje.

IX Promjene vezane uz uvjete stručne i finansijske osposobljenosti i tehničke opremljenosti

Članak 19.

Ovlašteni izvođač plinskih instalacija na distribucijskom području ODS je obvezan svaku promjenu vezanu uz stručnu i finansijsku osposobljenost i tehničku opremljenost sukladno uvjetima iz članka 8. ovog Pravilnika, pravovremeno, a najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene dostaviti na adresu iz članka 6. ovog Pravilnika.

X Izvođenje radova

Članak 20.

- (1) Ovlašteni izvođač kojega je Investitor plinske instalacije (pravna ili fizička osoba) odabrao za izvođenje plinske instalacije dužan je najkasnije u roku od tri (3) dana prije početka izvođenja radova u pisanoj formi obavijestiti ODS. o početku radova.

(2) U cilju provedbe aktivnosti punjenja plinske instalacije plinom koju isključivo obavlja ODS, ovlašteni izvođač je dužan pružiti ODS dokaze da je plinska instalacija izvedena u skladu s projektom i da su se kod izgradnje ili rekonstrukcije iste primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata ODS, te da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije, i da je izrađen nacrt izvedenog stanja plinske instalacije.

XI Nadzor nad izvođenjem radova

Članak 21.

(1) ODS ima pravo i obvezu provođenja nadzora i provjere kvalitete izvođenja radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, stručne sposobljenosti osoba koje izvode radove te ispravnost i raspoloživost alata i opreme navedene u Pravilniku bez prethodne najave ovlaštenom izvođaču.
(2) ODS za provedbu nadzora i provjera iz stavka 1. ovog članka ima pravo od ovlaštenog izvođača naplatiti naknadu sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

XII Oduzimanje Ovlaštenja

Članak 22.

(1) ODS će privremeno oduzeti Ovlaštenje u slučajevima kad se utvrdi:

- da je došlo do promjene u dokazima temeljem kojih je dano Ovlaštenje bez dojavljene promjene Povjerenstvu sukladno članku 19. ovog Pravilnika,
- da se radovi ne izvode u skladu s važećim zakonskim propisima, odobrenom tehničkom Dokumentacijom i pravilima struke,
- da početak izvođenja radova nije pravovremeno prijavljen ODS
- da je izvođač prijavio radove koje nije izvodio (radovi su izvedeni od strane drugog izvođača sa ili bez Ovlaštenja).

(2) ODS će trajno oduzeti Ovlaštenje u slučajevima kad se utvrdi:

- da je izvođač dostavio lažne podatke pri dostavi dokaza temeljem kojih mu je dano Ovlaštenje,
- da postoji opravdani prigovor ili nezadovoljstvo investitora izvedenim radovima,
- da izvođač svojim radom i postupcima šteti ugledu ODS
- da je izvođač izvođenjem radova omogućio neovlašteno priključenje i/ili neovlaštenu potrošnju plina.

(3) ODS će privremeno ili trajno oduzeti Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija i u ostalim slučajevima kada se utvrdi nepoštivanje zakonskih propisa, pravila struke i odredbi ovog Pravilnika.

Članak 23.

(1) Postupak oduzimanja Ovlaštenja provodi Povjerenstvo iz članka 3. ovog Pravilnika koje Upravi ODS nakon provedenog postupka predlaže donošenje Odluke o privremenom ili trajnom oduzimanju Ovlaštenja za izvođenje plinske instalacije.

(2) Odluka o oduzimanju Ovlaštenja dostavlja se izvođaču plinske instalacije u pismenom obliku.

(3) Izvođač kojemu je privremeno oduzet Ovlaštenje ne može tražiti novo Ovlaštenje unutar 6 (šest) mjeseci od dana dostave Odluke.

XIII Pravo žalbe

Članak 24.

(1) Protiv Odluke o oduzimanju Ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS nezadovoljan izvođač plinskih instalacija ima pravo podnijeti žalbu Upravi ODS u roku od 8 (osam) dana od dana primitka Odluke o oduzimanju Ovlaštenja.

(2) O žalbi Uprava ODS zatražiti će od Povjerenstva, očitovanje o opravdanosti žalbe.

(3) U slučaju opravdanosti žalbe izvođača, Uprava ODS donosi Odluku o prihvaćanju žalbe i stavljanju van snage Odluke o oduzimanju Ovlaštenja, odnosno u suprotnom žalba se odbija i ostaje na snazi Odluka o oduzimanju Ovlaštenja.

(4) U slučaju odbijanja žalbe na Odluku o oduzimanju Ovlaštenja, novo Ovlaštenje isti izvođač ne može zatražiti unutar 6 mjeseci od dana dostave odluke. Ujedno se taj izvođač briše s Popisa ovlaštenih izvođača.

XIV Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija

Članak 25.

(1) Popis ovlaštenih izvođača priključka, sadržava sljedeće podatke:

- naziv, adresa i ovlaštenog izvođača priključka
- podatke o kontakt osobama, brojevima telefona, fax uređajima i e-mail adresi
- popis kategorija priključaka za čije je izvođenje ovlašten

(2) Popis ovlaštenih izvođača priključaka dopunjava se i ažurira pri svakoj promjeni (davanja ili oduzimanja Ovlaštenja).

(3) Popis ovlaštenih izvođača objaviti će se na internet stranici društva Plin Konjščina d.o.o.

XV Završne odredbe

Članak 26.

(1) Sukladno odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava ovaj Pravilnik će se objaviti na internet stranici društva Plin Konjščina d.o.o.

(2) Pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja,

Direktor

Željko Darmopil dipl.ing.

PRILOG I

Popis minimalne opreme za izvođenje plinskih instalacija koje propisuje ovaj Pravilnik za sve stupnjeve složenosti poslova

Oprema za izvođenje plinskih instalacija

- alat opće namjene (ključevi, izvijači, klijesta i ostalo) po količini i vrsti prilagođen predviđenom opsegu radova,
- priključci i slavine za ugradnju manometara i mjerne opreme ili uređaja na cjevovode
- univerzalni uređaj za električno premoštenje rastavljenih dijelova plinske instalacije promjera $\varnothing 1/2"$ do 3",
- garnitura gumenih čepova $\varnothing 1/2"$ do 3" s ugrađenim nastavcima za ispitivanje kućnih instalacija,
- zračna pumpa za čišćenje i ispitivanje unutarnjih plinovoda,
- laserski mjerač duljina, merna vrpca duljine 30 metara, čelični dvometar,
- pomično mjerilo za kontrolu cijevi
- džepni kalkulator,
- dijagrami ispitni (plastificirani),
- prijenosna baterijska svjetiljka u „S“ izvedbi, namijenjena za rad u prostorima ugroženim nakupljanjem eksplozivnih para ili eksplozivnih smjesa sa zrakom,

Mjerenje propuštanja plinova

- plinsko njuškalo - detektor prisutnosti prirodnog plina u zraku, namijenjen za pronalaženje propusnih mesta na unutarnjoj plinskoj instalaciji)
- plinski detektor (analizator) za mjerenje sadržaja plinova, za CO (0 do 500 ppm),

Mjerenje tlaka

- „U“ cijevni manometar radnog područja 0 do 120 mbar, s točnošću očitanja od 0,1 mbar,
- manometri odgovarajućih mernih područja (0 do 6,0 bar s točnošću očitanja od 1 mbar, te 0 do 1,6 bar s točnošću očitanja od 0,1 mbar), najmanjeg promjera $\varnothing 150$ mm, svi klase točnosti 0,6,

Mjerenje temperature

- digitalni termometar mernog područja -20 do +50 °C, točnosti očitanja 0,1° C, ili

Mjerenje količine protoka

- digitalni anemometar za mjerenje količine protoka 0 do 10 ms^{-1} ,
- zaporni sat